



Městský úřad Soběslav

odbor životního prostředí

Náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav

tel. č.: 381 508 149, fax: 381 508 109

e-mail: zidova@musobeslav.cz <http://www.musobeslav.cz>

**Obec Vesce
Vesce 33
392 01 Soběslav**

Číslo jednací	Spisová značka	Vyřizuje	Soběslav
MS/11967/2011	MS/08573/2011/02	Ing Židová	2.6.2011

ČHP: 1-07-04-010

ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ o žádosti - veřejnou vyhláškou

ve věci : „ Prodloužení vodovodu v obci Vesce “

žádost ze dne: 5.4.2011

žadatel: Obec Vesce, IČ: 00 66 72 34 zastoupena v řízení na základě plné moci společností HYDROSED s.r.o., Zlukovská 885, 391 81 Veselí nad Lužnicí., IČ: 26 10 60 51

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 7 odst. 2 písm. a) a § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dále jako příslušný správní orgán dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, správní řád, a věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení dle § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 15 odst. 4 citovaného zákona o vodách,

oznamuje

**dle § 115 odst.1 a 8 vodního zákona a ustanovení § 47
ods.1 správního řádu a v souladu s § 112 odst.1 stavebního zákona,**

že dnem podání bylo zahájeno řízení v předmětné žádosti investora tj. Obce Vesce.

K žádosti je přiložena projektová dokumentace s celkovou situací stavby. Projektovou dokumentaci zpracoval HYDROSED s.r.o. Zlukovská 885, 391 81 Veselí nad Lužnicí ,

Ing. František Sedláček-autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0101296, v březnu 2011.

Zamýšlená stavba bude zajišťovat zásobování stávající i rozšířené výstavby podél nové komunikace směrem na Soběslav a současně bude možné i výhledové napojení lokality Čeraz.

Stavební objekt SO 01- Prodloužení vodovodního řadu je umístěn na těchto pozemcích :
parc.č. dle KN 238/1 a 1016/1 v k.ú. Čeraz,
parc.č. dle KN 112/1,112/2, 112/3, 112/21, 114/2 a 114/3 v k.ú. Vesce u Soběslavi.

Nový vodovodní řad PE 90x 8,2mm PN 16 bude napojen na stávající vodovodní řad IPE 160x14,6 v místech stávajícího podzemního hydrantu u autobusové zastávky. Stávající hydrant, včetně šoupěte, bude demontován a přesunut nma staničení 295,0. Po demontáži patního koilena bude na stávající rozvod namontováno koleno DN 80-90 °. Předpokládaná průměrná hloubka 1,5m.

Podél potrubí se položí vytyčovací vodič CY 6, který bude vodivě propojen na kovové tvarovky v trase . Potrubí se uloží na 100mm pískové lože, bude obsypáno pískem a to 300mm nad vrchol potrubí.

Při montáži vodovodu je nutné dodržet podmínky předepsané výrobcem, taktéž i příslušné normy jak pro zemní práce tak i pro zhutnění zásypu i samotnou montáž. Na řadu jsou umístěny podzemní uzavírací šoupata se zemní soupravou pro uzavření úseku a podzemní hydrant.

Celková délka vodovodního řadu je 295,0m.

Poučení:

Účastníci řízení jsou oprávněni dle ustanovení § 36 odst.3 správního řádu navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Před vydáním rozhodnutí se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí, případně navrhnout jeho doplnění a to **do 20.června 2011** . Po uplynutí stanovené lhůty předpokládá vodoprávní úřad vydat rozhodnutí.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout na Odboru životního prostředí Městského úřadu Soběslav.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, uvědomuji se účastníci o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou dle ustanovení §115 odst.8 vodního zákona s tím, že bude toto oznámení do 20.června 2011 – vyvěšeno na úřední desce Obce Vesce a MěÚ Soběslav.

Do předmětného zahájení řízení je rovněž možno nahlížet na adrese www.musobeslav.cz.

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV
odbor životního prostředí
392 01 (4)

Ing. Marie Staňková
Vedoucí odboru ŽP MěÚ Soběslav

Obdrží :

- **Obec Vesce** - s žádostí o předložení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Městem Soběslav
- Město Soběslav
- HYDROSED s.r.o., Zlukovská 885/II, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Na vědomí:

- Telefónica O2 Czech Republic,a.s. , P.O.Box 56, 130 76 Praha 3
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice
- E.ON Česká republika s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- MěÚ Soběslav, OVRR

MěÚ Soběslav- odbor organizační a SMM- se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dní na úřední desce.

OÚ Vesce - se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne.....
(MS/11967/2011)

Sejmuto dne.....
(razítko, podpis)

